

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont boiska przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchoj Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 17.05.2018 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie (oryginalna pisownia):

Prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający żąda aby nawierzchnia poliuretanowa spełniała normę PN-EN 14877:2008 informujemy iż obowiązująca norma dotycząca nawierzchni poliuretanowych to PN-EN 14877:2014.

W związku z tym zamawiający powinien wymagać poniższych parametrów przedstawionych w tabeli:

PARAMETR	WARTOŚĆ
1. Grubość, mm:	≤ 13
2. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV	≥ 85 (stan suchy)
	≥ 59 (stan mokry)
3. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 1,08
4. Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 85
5. Odporność na zużycie, Taber, g	≤ 0,7
6. Odporność po sztucznym starzeniu:	
a). Odporność na zużycie, Taber, mm	≤ 2
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej	4
7. Amortyzacja, %	
Temp 23 st C.	≥ 38
8. Odkształcenie pionowe, mm	
Temp 23 st C.	≤ 1,7
9. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
piłka koszykowa	≥ 99

Nawierzchnia musi posiadać poniższe dokumenty:

1. *Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014*

2. *Aktualny Raport z badań przeprowadzanych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej*
3. *Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej*
4. *Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej*
5. *Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni podbita i podpisana przez producenta oferowanego systemu*
6. *Aktualny Certyfikat IAAF dla oferowanego systemu nawierzchni*
7. *Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbitą i wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie*
8. *Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni*

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

Niezależnie od powyższego, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt