

INWESTOR:

**Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka**

TEMAT:

**PRZEBUDOWA RYNKU WRAZ Z JEGO OTOCZENIEM W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ**

w ramach przebudowy Rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej

ADRES INWESTYCJI:

**dz. nr: 9471/1, 9471/2, 9481, 9482, 9483, 9490, 9491/2, 9492/2, 9493, 9494/1,
9494/2, 9495/1, 9578/5, 9873, 9874/3, 9874/4, 9922, 9927, 9928/2**

obręb ewid. 0001 Sucha Beskidzka, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka

STADIUM:

UZGODNIENIA TECHNICZNE**OSOBY OPRACOWUJĄCE PROJEKT W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH**

Nazwa części projektu budowlanego	Projektant		Sprawdzający	
	Imię i nazwisko podpis	Nr uprawnień i specjalność	Imię i nazwisko podpis	Nr uprawnień i specjalność
Instalacje elektryczne	mgr inż. Tomasz Bartoszewicz	upr. proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych nr DOŚ/0386/PBE/18	mgr inż. Barbara Nocuń	upr. proj. i kierowania robotami w specjalności inst.-inżynieryj- nej w zakresie inst. elektr. nr 232/88/UW
			DATA OPRACOWANIA: 01.08.2021r.	

SPIS TREŚCI:

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	3
2.	INWESTOR.....	3
3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3
4.	ZAKRES UZGODNIEN.....	3
5.	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU	3
6.	ZAKRES PRAC DO UZGODNIENIA PRZEBUDOWY LINI KABLOWEJ	4
7.	PROPONOWANE ROZWIĄZANIE.....	4

SPIS RYSUNKÓW:

L.p.	Nr rys.	Nazwa rysunku
1	PZT-01	Projekt zagospodarowania terenu- sieci

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje usunięcie kolizji sieci energetycznej w obrębie Rynku w suchej Beskidzkiej .

Obszarem inwestycji objęty jest teren Rynku w Suchej Beskidzkiej dz. nr: 9502/1, 9502/2, 9503/2, 9503/4, 9503/7, 9503/8, 9578/5, 9498, 9497/2, 9470/4, 9468/4, 9469

obręb ewid. 0001 Sucha Beskidzka, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka

Opracowanie jest częścią zadania pn. „Przebudowa rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej

2. INWESTOR

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem Nr
2. Projekt koncepcyjny.
3. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
4. Uzgodnienia branżowe.
5. Wytyczne Inwestora

4. ZAKRES UZGODNIEN

Zakres opracowania obejmuje:

- a) Usunięcie kolizji kabla N/n z nowo projektowanym zagospodarowaniem terenu. Projektuje się wydłużenie kanału „Młynówki” w celu instalacji elementów architektonicznych. Wydłużenie kanału wchodzi w kolizję z istniejącym kablem N/n.

5. ELEMENTY DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU

Do demontażu przeznacza się:

- odcinek trasy kablowej zaznaczony na na rysunku PZT_1

6. ZAKRES PROPONOWANYCH PRAC DO UZGODNIENIA PRZEBUDOWY LINI KABLOWEJ

W celu usunięcia kolizji wynikłej z nowego projektu wydłużenie kanału „Młynówki” należy dokonać przebudowy istniejącej sieci kablowej w zakresie prowadzenia kabli doziemnych w obrębie inwestycji.

Projektuje się przesunięcie kabli poza obszar kolizji po przez przełożenie istniejącego kabla w nową lokalizację oraz prowadzenie całości nowo układanego kabla w rurze osłonowej typu Arot 110 niebieskiej ze względu na prowadzenie innych prac w pobliżu kabla jak i prowadzenie go pod murkami oraz skarpą.

7. PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

Linie kablową przebiegającą w miejscu kolizji przełożyć w miejsce wskazane na rysunku PZT_1. Do wykonania przekładki zastosować kabel typu NAYY-J 4x150 układanego w rurze osłonowej DVK 110 PS Osłona rurowa do kabli, niebieska. Materiał polietylen HDPE odporność na ściskanie 250N. Sztywność obwodowa 5,0kN/m². Dokonać połączenia istniejącego kabla z nowo projektowanym poprzez mufowanie(SMH4 25-150 Mufa termokurczliwa przelotowa 0,6/1 kV do kabli 4-żyłowych o izolacji polimerowej)

