



Sucha Beskidzka 22.06.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **„Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej – część I”**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 16.06.2017 r. wpłynęły dwa wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie 1:

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.

Odpowiedź:

Umowa stanowi jedyny dokument gwarancyjny, zgodnie z którym wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego dokonywania przeglądów i usuwania zaistniałych wad. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie 2:

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).

Odpowiedź:

Wymiana materiałów eksploatacyjnych, które ulegają zużyciu w wyniku normalnego użytkowania urządzeń, leży w gestii Zamawiającego.

Pytanie 3:

(...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie przyjętych katalogów nakładów rzeczowych. Dotyczy katalogu KNR K-35- przyjęty katalog nie jest już aktualny, został zastąpiony przez KNR 9-32. Prosimy o zmianę przyjętych pozycji przedmiarowych tak aby były zgodne z aktualnym katalogiem. Ewentualnie prosimy o szczegółowe zamieszczenie przedmiaru, ponieważ nie mamy dostępu do nieaktualnego już katalogu KNR K-35.

Odpowiedź:

Roboty należy wycenić zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie jaki zakres prac należy wycenić w pozycji nr 61 z podaniem ilości przedmiarowej. Podana pozycja dotyczy 1 kpl.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została opublikowana na stronach internetowych Zamawiającego w dniu 16.06.2017 r.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
Stanisław Lichosyt