



Projektowane Oprawy

- A □ Oprawa n/t typu LED 50W z kloszem OPAL IP20 5230 lm ozn. "A"
- A1 □ Oprawa n/t typu LED 38W z kloszem OPAL IP20 3300 lm ozn. "A1"
- B □ Oprawa n/t typu LED z kloszem MPRM 47W IP20 5200 lm ozn. "B"
- B1 □ Oprawa n/t typu LED z kloszem MPRM 38W IP20 4180 lm ozn. "B1"
- C □ Oprawa n/t typu LED IP54 55W 4780 lm ozn. "C"
- G1 □ Oprawa n/t typu LED 47W IP20 6200 lm ozn. "G"
- R ○ Oprawa n/t typu LED 30W TRANSP IP66 2400 lm ozn. "R"
- T ○ Oprawa n/t typu LED 20W IP54 1420 lm ozn. "T"
- H □ Oprawa Zewnętrzna Halogen LED 30W IP66 1900 lm
- V □ Oprawa n/t typu LED 55W MPRM 4780 lm z zawieszaniem elektrycznym oraz zwykłym ozn. "V"

- AW ○ Oprawa oświetlenia otwornego typu LED IP65 3W n/t 3h ozn "AW"
- E □ Oprawa oświetlenia emulacyjnego kierunkowa z piktoogramem 1,2W LED n/t 3h z odrośnięciem ozn "E"

Rodzaj Piktoogramu

II ETAP

- Istniejąca Oprawy
- Istniejąca Oprawa 4x18W do wymiany
 - Istniejąca Oprawa 1x36W do wymiany
 - Istniejąca Oprawa 2x36W do wymiany
 - Oprawa zarówno do wymiany

POWIESZCZENIA WYKREŚLONE REALIZACJA W III ETAPIE

PIOTR MIKOŁAJEK MIKS FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. 0 501 744 801	
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – OŚWIETLENIE – RZUT PARTERU
OBIEKT	BUDYNEK MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHYM BESKIDZKIEJ. WYMIANA OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO.
ADRES OBIEKTU	UL. MICKIEWICZA 23, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
INWESTOR	GINIA SUCHA BESKIDZKA
ADRES INWESTOR	UL. MICKIEWICZA 19, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK
DATA: VI. 2014	BRANŻA: ELEKTRYCZNA SKALA: 1:100 NR RYS: 2E NR STR: 17

specj. inst. w zakresie siłki, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

PODPIS