

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w Suchej Beskidzkiej**, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, wpłynęły wnioski nr 5 i 6 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

WNIOSEK NR 5

Pytanie:

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 29.07, że Wykonawca nie może zmieniać ilości podanych w przedmiarach zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia rozbieżności między przedmiarem, na podstawie którego należy sporządzić ofertę cenową, a projektem:

- 1. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 8 „Rury z PVC-U kielichowe o średnicy 200mm gr. ścianki 6,6mm jednorodne SN 8” wskazano błędny obmiar – 1302m. Wg. Profili PT kanalizacji sanitarnej powinno być 1289m. Prosimy o poprawę przedmiarów robót.*
- 2. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 9 „Rury z PVC-U kielichowe o średnicy nominalnej 160mmx4,0mm na przyłączach LITE SN8” wskazano 30m rur. Wg. profili PT kanalizacji sanitarnej brak jest takich rur. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie gdzie występują te rury i ewentualne uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.*
- 3. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 10 „Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm” wskazano błędny obmiar – 41m. Wg. Profili PT kanalizacji sanitarnej powinno być 26m. Przewierty pod drogami występują w dwóch miejscach: S6-S6/1, L=11m i S14-S14/1, L=15m. Prosimy o poprawę przedmiarów robót.*
- 4. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 16 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości do 40,0m rurami o średnicy nominalnej 300mm w gruntach kategorii III-IV” – skazano błędny obmiar – 41m. Wg. Profili PT kanalizacji sanitarnej powinno być 26m.*
- 5. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 17 „Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych (z zamknięciem końcówek rur) o średnicy nominalnej 200mm w gruntach kategorii III-IV” – skazano błędny obmiar – 41m. Wg. Profili PT kanalizacji sanitarnej powinno być 26m.*
- 6. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 11 „Połączenie metodą zgrzewania czółowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 250mm” – prosimy o wskazanie jakich rur dotyczy- w opracowaniu brak rur o średnicy 250. Prosimy o poprawienie przedmiaru.*
- 7. Prosimy o wyjaśnienie: w projekcie studnia S6 na profilu nr 1 oznaczona jest jako studnia DN1000 a na profilu 2 jako studnia fi425. Jest to studnia przy przewiercie przez drogę. Prosimy o wskazanie jakiej jest średnicy i czy do wyceny należy przyjąć DN1000 czy fi425. Prosimy o poprawienie w przedmiarach.*
- 8. Prosimy o wyjaśnienie: w projekcie studnia S6/1 na profilu nr 2 i profilu nr 3 oznaczona jest jako studnia fi425 a na planie PT1a jako studnia DN1000. Jest to studnia przy przewiercie przez drogę. Prosimy o wskazanie jakiej jest średnicy i czy do wyceny należy przyjąć DN1000 czy fi425. Prosimy o poprawienie w przedmiarach.*
- 9. Prosimy o wyjaśnienie: w projekcie studnia S14/3 na profilu nr 2 oznaczona jest jako studnia fi600 a na profilu nr 3 jako studnia fi425. Prosimy o wskazanie jakiej*

jest średnicy i czy do wyceny należy przyjąć fi600 czy fi425. Prosimy o poprawienie w przedmiarach.

10. Prosimy o wyjaśnienie: w projekcie studnia S14/8 na profilu nr 2 oznaczona jest jako studnia fi600 a na profilu nr 3 jako studnia fi425. Prosimy o wskazanie jakiej jest średnicy i czy do wyceny należy przyjąć fi600 czy fi425. Prosimy o poprawienie w przedmiarach.

11. Na profilu KS nr 1 brak podanej średnicy studni S8. Prosimy o podanie.

12. W przedmiarze robót zadania nr 3 w poz. 13,14,15 wskazano ilości studni. W związku z powyższymi pytaniami prosimy o weryfikację i podanie poprawnych ilości w przedmiarach.

Odpowiedź:

Ilości oraz zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zgodnie z pkt. 11.2 SWZ kosztorys ofertowy należy sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót.

WNIOSEK NR 6

Pytanie:

W celu zapewnienia Wykonawcom możliwości przygotowania rzetelnych ofert przetargowych, z powodu dużego zakresu zamówienia do wyceny, obszernej dokumentacji przetargowej, konieczności pozyskania ofert od dostawców z wielu branż, a ponadto z uwagi na sezon urlopowy, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.08.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt