

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka**, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 19.09.2024 r. wpłynęły wnioski nr 3 i 4 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań (pisownia oryginalna) i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

WNIOSEK NR 3

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z ciążącym na Zamawiającym obowiązkiem rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym m.in. procedury oceny oferty, Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych względem oferowanych rozwiązań w postaci kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji, obliczeń.

Dla zachowania zasady równego traktowania wykonawców, zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed dokonaniem wyboru oferty powinien mieć stuprocentową pewność, że oferta jest również zgodna z wymaganiami OPZ, a jedynym sposobem na weryfikację jest wezwanie wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Powyższe jest również istotne w świetle wydarzeń jakie mają miejsce dla inwestycji w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, gdzie nierzetelni wykonawcy bazując na „lukach” SWZ składają nierealne oferty np. deklarując gwarancję 30 lat czy ofertując rozwiązania niezgodne z SWZ, co ujawnia się dopiero przed rozpoczęciem prac montażowych już po podpisaniu umowy. Zaznaczyć również należy, że Zamawiający może utracić dofinansowanie, gdyby wykonawca zamontował oprawy oświetleniowe sprzeczne z regulaminem BGK (np. bez certyfikacji ENEC, ENEC+, Zhaga D4i).

Obowiązek weryfikacji oferty pod względem zgodności z OPZ wynika również z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1537/21, gdzie wskazano m.in., że Zamawiający nie może zaniechać pewnych czynności, w wyniku których możliwe będzie ustalenie, że złożona oferta jest zgodna lub niezgodna z SWZ.

W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie o potwierdzenie konieczności złożenia wraz z ofertą kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji, obliczeń dla oferowanych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 2:

Dotyczy SWZ pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia ppkt. b) cyt.: „instalowane oprawy oświetleniowe LED muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej”

Z uwagi na wprowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego modyfikację regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę z dnia 5 sierpnia 2024 r., zwracam się z prośbą o zmianę wymagania SWZ cyt.: instalowane oprawy oświetleniowe LED muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej”, który został przeniesiony do specyfikacji z już nieaktualnej wersji Regulaminu § 8, pkt 5 - cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega

obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.”. W obowiązującym regulaminie zapis dotyczący produkcji opraw oświetleniowych został zmieniony na cyt.: „Wnioskodawca w ogłoszeniu Postępowania zakupowego zastrzega obowiązek użycia przez wykonawcę Nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub Nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.”. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie BGK: https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Edycja_dziewiata/Regulamin_Edycja_9_05082024.pdf Zmiana regulaminu wynika m.in. z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO 1743/24. Po rozpoznaniu sprawy Izba uznała, że przenoszenie do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) i Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) wymagania § 8 ust. 5 Regulaminu, narzucającego na wykonawców obowiązku oferowania opraw wyprodukowanych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, wprost narusza regulację art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oraz nakazała usunięcie tego wymagania ze SWZ.

Podsumowując, wnoszę o zmianę wymagania SWZ cyt.: instalowane oprawy oświetleniowe LED muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej” na zgodny z obowiązującym regulaminem BGK, ustawą Prawo zamówień publicznych i orzecznictwem KIO tj. „instalowane oprawy oświetleniowe LED, muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania dot. wymaganych certyfikatów oraz kraju pochodzenia opraw. Zgodnie z aktualnymi warunkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w edycji 9. "Rozświetlamy Polskę" instalowane nowe oprawy oświetleniowe LED muszą:

- być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub być dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej;
- gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub równoważne.

Pytanie 3:

dotyczy: obliczenia fotometryczne oraz Załącznika do oferty – tabela do obliczeń fotometrycznych dla zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sucha Beskidzka”. W obliczeniach wykonanych w programie Relux, wskazano strumienie świetlne dla wyposażenia opraw co wskazuje, iż są to wartości dla źródeł światła. Natomiast w załączniku tabelarycznym, który należy załączyć wraz z ofertą wartości te zostały przedstawione jako wychodzące z oprawy. Prosimy o potwierdzenie, że zarówno w obliczeniach fotometrycznych jak zestawieniu tabelarycznym wartości strumienia światła odnoszą się do źródeł światła LED.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zarówno w obliczeniach fotometrycznych jak zestawieniu tabelarycznym wartości strumienia światła odnoszą się do źródeł światła LED.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści oprawy parkowe nasadzone z kloszem wykonanym z PC przy zachowaniu szczelności oprawy na poziomie IP66 i odporności na uderzenia IK08.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza oprawy parkowe nasadzone z kloszem wykonanym z PC przy zachowaniu szczelności oprawy na poziomie IP66 i odporności na uderzenia IK08.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści oprawy parkowe stylowe zwieszane z kloszem wykonanym z PC przy zachowaniu szczelności oprawy na poziomie IP66 i odporności na uderzenia IK08.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza oprawy parkowe stylowe zwieszane z kloszem wykonanym z PC przy zachowaniu szczelności oprawy na poziomie IP66 i odporności na uderzenia IK08.

Pytanie 6:

Dotyczy wymagań dla opraw typ 4 – parkowa stylowa, montaż na wysięgniku zwisająca. W parametrach konstrukcyjnych Zamawiający wymaga by oprawa była montowana na słupie o średnicy 60mm. Prosimy o jednoznaczne określenie czy oprawa ma być montowana bezpośrednio na słup, czy zwieszana na wysięgniku.

Odpowiedź:

Oprawa ma być zawieszana na wysięgniku. Zgodnie z pkt. 4 SWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu/wymiany wysięgników. Roboty te mogą zostać zlecone Wykonawcy przedmiotowego zamówienia i będą stanowić odrębne zlecenie.

WNIOSEK NR 4

Pytanie:

Proszę o udostępnienie załącznika nr 3 Kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 11.2 SWZ Wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ i załączyć do oferty kosztorys ofertowy.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt