

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej mieszkańcom Suchej Beskidzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej**, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

#### **Pytanie:**

*Inwestor oczekuje wykonania testu integralności membran w automacie. Ma on polegać na badaniu czy po stronie filtratu nie występują pęcherzyki powietrza. Prosimy o potwierdzenie, iż ten pomiar ma być wykonywany automatycznie. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie przekładowego dostawcy takiego czujnika.*

#### **Odpowiedź:**

Pomiar integralności ma być wykonywany automatycznie bez demontażu modułów. Badanie integralności (szczelności) membranowych modułów filtracyjnych przeprowadza się według znormalizowanej procedury o nazwie „test zaniku ciśnienia/ test Bubble Point”.

W czasie testu integralności sprężone powietrze jest wprowadzane do modułu od strony napływowej. Wszystkie operacje są automatycznie kontrolowane przez PLC i przekazywane do systemu sterowania. Nie jest wymagany dodatkowy specjalny czujnik.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Z upoważnienia  
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

*Zbigniew Maryon*  
Sekretarz Gminy