

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej mieszkańcom Suchoj Beskidzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej**, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, wpłynął wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie:

W związku z odbytą wizją lokalną prosimy o wyrażenie zgody na montaż modułu ultrafiltracji w elementach – obecnie zgodnie z zapisami projektu ma on być dostarczony w całości. Montaż gotowego modułu wymagałbym dużej ingerencji w konstrukcję budynku co generować będzie znaczne koszty. Z uzyskanych informacji wynika, iż istniejący moduł dostarczony był w elementach i złożony na miejscu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie modułu filtracyjnego w częściach i jego montaż na miejscu.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt