

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zapewnienie ciągłości dostawy wody pitnej mieszkańcom Suchej Beskidzkiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej**, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, wpłynął wniosek nr 3 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań (pisownia oryginalna) i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie redundancji sterowników PLC? W założeniu zainstalowanoby rozdzielnicę awaryjną (R-AW) z zapasowym sterownikiem PLC który w razie awarii sterownika w głównej szafie sterowniczej mógłby przejąć kontrolę nad całością instalacji. W rozdzielnicy R-AW zainstalowanoby sterownik PLC o takiej samej funkcjonalności jak w rozdzielnicy głównej, celem przełączenia zainstalowanoby dodatkowe aparaty elektryczne (w tym przekaźniki, styczniki etc) które w razie awarii przekierowywałyby sygnały z czujników instalacji do sterownika awaryjnego. Przełączenie w tryb awaryjny będzie można wykonać w sposób automatyczny lub ręczny. Zastosowanie dodatkowej rozdzielnicy awaryjnej R-AW obniży koszt instalacji gdyż nie ma konieczności instalacji dodatkowych czujników oraz okablowania oraz tworzenia skomplikowanego oprogramowania redundancji instalacji oraz zabezpieczy instalację przed postojem na wypadek awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie redundancji sterowników PLC. Ze względu na krytyczny charakter instalacji, zakładany przez Zamawiającego system redundancji ma zapewnić bezproblemową obsługę podstawowych elementów systemu nawet w przypadku awarii sterownika PLC i/lub systemu HMI. Redundancji muszą podlegać wszystkie systemy zewnętrzne tak jak to jest zrealizowane obecnie. Zastosowanie przekaźników przełączających sygnały przetworników technologicznych obniża znacznie współczynnik niezawodności działania systemów.

Pytanie 2:

W umowie w § 1 pkt 8 jest zapis, że Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt dofinansowania zamówienia z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a także zobowiązuje się do zapewnienia finansowania części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, przy czym zapłata wynagrodzenia nastąpi w całości po odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca zwraca się z pytaniem w jaki sposób Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie Wykonawcom za zrealizowane części zamówienia?

W umowie w § 3 pkt 6 wskazano, że Zamawiający wypłaci wynagrodzenie etapowe na podstawie faktur częściowych po zakończeniu danego etapu prac, zaś w § 1 pkt 8 jest mowa o całości płatności po odbiorze końcowym.

Odpowiedź:

Zapis znajdujący się w § 1 ust. 8 projektu umowy jest obligatoryjny i wynika z promesy wstępnej stanowiącej podstawę przyznania dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Jednocześnie zwracam uwagę, że zapis ten nie przesądza o jednorazowej wypłacie wynagrodzenia i nie stoi w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w § 3 ust. 6 projektu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacane w częściach po zakończeniu wydzielonego etapu robót, a szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w § 3 ust. 6 projektu umowy odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

W umowie w § 1 pkt 9 jest zapis, który zobowiązuje Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym oraz wykonawcą innej części zamówienia w celu optymalnego dostosowania warunków wypłaty wynagrodzenia do zasad wypłaty dofinansowania i konieczności skoordynowania wypłat wynagrodzenia w ramach poszczególnych części zamówienia;

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy wypłata wynagrodzenia dla Wykonawców realizujących inne części zamówienia będzie uzależniona od postępu prac i stopnia zaawansowania drugiego Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak. Ze względu na specyfikę dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wypłata wynagrodzenia jednego wykonawcy będzie uzależniona od stopnia zaawansowania robót realizowanych przez drugiego wykonawcę. W związku z powyższym niezbędna będzie współpraca pomiędzy wykonawcami w tym zakresie.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt