

Warunki przyłączenia się do miejskiej sieci
wodociągowej – kanalizacyjnej.

Inwestor: *Gmina Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 ,34 - 200 Sucha Beskidzka*

Obiekt: *budynki wielorodzinne*

Adres budowy: *34 – 200 Sucha Beskidzka ul. Gospodarcza, nr działki 9675/5*

Pełnomocnik inwestora:
Pracownia Projektowa PIK
Anna i Maciej Pindurówie
44 – 240 Żory
Ul. Szeroka 24

ZK.WOD-KAN.4036.10.2024

1.Przyłącz wodociągowy:

1. Przyłącz do projektowanych budynków wielorodzinnych wykonać z przebudowanej sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160 mm wg odrębnego projektu.
2. Przyłącz zaprojektować z rur PE 100 SDR 11RC , 1,6 Mpa, o średnicy dobranej od zamierzeń inwestycyjnych. Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z zatopioną wkładką metalową.
3. Połączenie projektowanego przyłącza wodociągowego z odcinkiem sieci wodociągowej do przebudowy wykonać za pomocą trójnika wraz z zasuwą, obudową i skrzynką żeliwną.
4. Montaż wodomierza w pierwszym pomieszczeniu licząc od strony wprowadzenia przyłącza wodociągowego do budynku , bezpośrednio za ścianą zewnętrzną lub w studziencie wodomierzowej. Sposób wykonania studni wodomierzowej umożliwiać musi swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonywania jego odczytów i wymiany. W przypadku późniejszego przenoszenia wodomierza (np. ze studni wodomierzowej do budynku) należy wystąpić do Zakładu z wnioskiem o przeniesienie wodomierza.
5. Przed i za wodomierzem zamontować zawory przelotowe oraz zawór antyskażeniowy za wodomierzem.
6. Materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty techniczne.
7. Z uwagi na istniejące ciśnienie w sieci wodociągowej wynoszące około 5,0 atm. wydajność hydrantów na sieci wodociągowej wynosi około 5 l/s. W przypadku większego zapotrzebowania wody do celów p.poż przewidzieć urządzenie do podnoszenia ciśnienia lub zbiornik p.poż na instalacji wewnętrznej poza wodomierzem głównym.

2. Przyłącz kanalizacyjny:

1. Ścieki sanitarne z projektowanych budynków wielorodzinnych należy odprowadzić do przebudowanej kanalizacji sanitarnej.
2. Przyłącz zaprojektować z rur PVC jednolitej klasy ciężkiej ze ścinką litą o średnicy 160 mm.
3. Na działce inwestora zaprojektować studzienki rewizyjne przy każdym budynku wielorodzinnym z PVC-U o średnicy nie mniejszej niż 600 mm z włazem D – 600.
4. Do kanału sanitarnego nie wolno odprowadzać wód opadowych i drenażowych.

3. Inne warunki:

1. Podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać na podstawie projektu technicznego, opracowanego przez uprawnionego projektanta. Projekt winien być sporządzony na podstawie aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w skali 1 :500. Potrzebne dane techniczne do projektowania zostaną udostępnione projektantowi. Jeżeli trasa przebiega przez działki innych właścicieli, należy od nich uzyskać pisemną zgodę.
2. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane są odpłatnie na koszt odbiorcy wody.
3. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przyłącza należy:
 - a/ dostarczyć do Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej:
 - uzgodniony projekt przyłącza wraz z wszelkimi zgodami, decyzjami.

- oświadczenie od geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
b/ spisać umowę o wykonanie robót – jeżeli wykonawcą będzie Zakład Komunalny w Suchej Besk.,
c/ uzyskać z Zakładu Komunalnego zgodę na wykonanie przyłącza – jeżeli podłączenie będzie realizowane przez innego wykonawcę (w tym wypadku naliczana będzie jednorazowa opłata za czynności związane z prowadzeniem nadzoru przez pracowników Zakładu w związku z wykonywanym przyłączem , obliczona na podstawie kalkulacji własnej oraz wykonawca udzieli inwestorowi 36 miesięcy gwarancji na wykonane przyłącza).

Zmontowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy zgłosić do Zakładu Komunalnego dział wodociągi do odbioru technicznego tel. 33 874 58 10 (przed zasypaniem należy również wykonać pomiary geodezyjne).

4. Pobór wody, odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i po spisaniu umowy na dostawę wody.
5. Odebrane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne będzie stanowić własność Inwestora (z wyłączeniem wodomierza głównego którego właścicielem jest Zakład).
6. Powyższe warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej nie stanowią pozwolenia na budowę oraz nie zwalniają Inwestora z uzyskania innych uzgodnień i zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
7. Warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej należy odebrać w sposób określony we wniosku o przyłączeniu do sieci.
8. Warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej są ważne dwa lata od daty wydania.

Potwierdzam odbiór warunków

Sucha Beskidzka, dnia.....

**Kierownik Wodociągów
i Kanalizacji**

mgr inż. Mirosław Cwiękała

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Szczęch