

YAKXS 4x185
ZASILNIE Z ZŁĄCZA
KABLOWEGO

WYŁĄCZNIK PMPA

N2XH-J 5x16,0

URZĄDZENIE
WYKONAWCZE

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE
PRZYCIŚK PMP1

250A, 4P

Z1
6A/63A

PF431

HZ

HC

3x230V, 400V
N
PE

URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE

ZASILANIE ROZDZIELNI
TA

N2XH-J 5x16,0

63A, 4P

ROZDZIELNIA POŻAROWA
BUDYNEK 1A
PMPA

PF431

Z1
10A/63A

F2
B10/1

HDGS 3x2,5

CENTRALA
ODDYMIAŃ 1

LICZNIK ADMINISTRACYJNY
BUDYNEK 1
1P1A

FPADM

32A/160A/3

TLADM8

230V/4W

FOADM

32A/3

N2XH-J 5x120
ZASILANIE ROZDZIELNIA
GŁÓWNA RG

HZ
LAMPKA SYGNALIZACYJNA
CZERWONA

HZ
LAMPKA SYGNALIZACYJNA
ZIELONA

PRZYCIŚK STERUJĄCY

HC – ZAKAZ WEJŚCIA AKCJI

HZ – OBIEKT POZBAWIONY ZASILANIA
MOŻNA PROWADZIĆ AKCJĘ RATUNKOWĄ

PROJEKTOWAŁ:

inż. Adam Kozłowski

SLK/0429/OWOE/04

Spec. elektryczna

SPRAWDZIŁ:

inż. Arkadiusz Strzodko

SLK/1301/PODE/06

Spec. elektryczna

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.

Amra i Maciej Pindurów

44-240 ŁÓDŹ, ul. Szeroka 24, tel. (32) 434-42-20

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIK

BUDOWA TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIEORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH Z WENIETRZNYMI
INSTALACJAMI GAZU, WODNĄ, KANALIZACYJNĄ I
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BUDYNEK 1A, 1B, 20, 25, 30, 31

WYŁĄCZNIK PMP, ROZDZIELNIA POŻAROWA
I LICZNIK ADMINISTRACYJNY – SCHEMAT

DANE
INWESTORA: UL. ADAMA WICKIEWICZA 19, SUCHA BEŚKUDZKA

ADRES
BUDOWY: dz.nr. 9675/83, 9675/5, 9675/77

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:
E-02

SIERPIEŃ 2024