



OPIS	OBWOD	WŁC	ZAMSTALOWANNA [kW]	TP KABELA	NAPIĘCIE [V]
ZASILANIE Z SIECI ENERGETYCZNEJ – PWP1			25.0	N2XH-J 5x16.0	400
OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ					
SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA					
ZASILANIE DŹWIG OSOBOWY	TA/1			N2XH-J 5x16.0	400
WLZ ZASILANIE ADM TA01A – TA41A	TA/2			N2XH-J 5x16.0	400
OŚWIETLENIE KLATKA SCHODOWA	TA/3			N2XH-J 3x1.5	230
OŚWIETLENIE PIWNICA	TA/4			N2XH-J 3x1.5	230
ZASILANIE PRZEWODY GRZEJNE DACH	TA/5			N2XH-J 3x2.5	230
ZASILANIE PRZEWODY GRZEJNE DACH	TA/6			N2XH-J 3x2.5	230
ZASILANIE WENTYLATORY PIWNICA	TA/7			N2XH-J 3x2.5	230
ZASILANIE NAGRZEWNICA PIWNICA	TA/8			N2XH-J 5x2.5	400
ZASILANIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	TA/7	TYLKO Z BUDYNKU 1A	YAKXS 4x25		400
PROGRAMATOR ASTRONOMICZNY	TA/8				
STYCZNIK STEROWANIE OŚW. ZEWNĘTRZNE DACH	TA/9				

MIEJSKOWE POL. WYRÓWNAWCZE	CSW
EgZ76025x4 Ru<10[om]	
POL. WYRÓW.KORYTKA KABLOWE	
LgYzo6	
POL. WYRÓW.INST.WOD.KAN	
LgYzo6	
POL. WYRÓW.INST.CO.	
LgYzo6	
POL. WYRÓW.KANAŁ WENTYL.	

PROJEKTOWAŁ: Inż. Adam Kozłowski SLK/0429/OWOE/04 Spec. elektryczna	PODPIS:	BUDOWLA PRZECH BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH WIEORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH Z WENWĘTRZNYMI INSTALACJAMI GAZU, WODNĄ, KANAŁIZACJĄ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SPRAWDZIŁ: Inż. Arkadiusz Strzodko SLK/1301/POOE/06 Spec. elektryczna	PODPIS:	ROZDZIELNIA ADMINISTRACYJNA RA BUDYNEK 1A, 1B, 20, 21, 30, 31
Pracownia Projektowa "PIK" S.C. Amo i Modeli Pindurowie 44-240 ŁORY, ul. Szeroka 24 tel: (32)434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		DANE GMINA SUCHA BEŚKUDZKA INWESTORA: UL. ADAMA WICKIEWICZA 19, SUCHA BEŚKUDZKA ADRES: SUCHA BEŚKUDZKA, UL. GOSPODARCA BUDOWY: dz.nr. 9675/83, 9675/5, 9675/77
		SKALA BRANŻ: ELEKTRYCZNA NR RYSUNKU: E-05 SIERPIEŃ 2024