



YAKXS 4x185  
ZASILNIE Z ZŁĄCZA  
KABLOWEGO

N2XH-J 5x16,0

URZĄDZENIE WYKONAWCZE

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE  
PRZYCIŚK PMP1

URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE

3x230V, 400V  
N  
PE

N2XH-J 5x10,0

ZASILANIE ROZDZIELNI  
TA

63A, 4P

10A/63A

HDGS 3x2,5

B10/1

F2

F0ADM

32A/3

FPADM

32A/160A/3

TLADM8

230V/4

KWh

ROZDZIELNIA POŻAROWA  
BUDYNEK 1A  
PMPA

LICZNIK ADMINISTRACYJNY  
BUDYNEK 1  
1P1A

PRZYCIŚK STERUJĄCY

HC – ZAKAZ WEJŚCIA AKCJI

HZ – OBIĘKT POZBAWIONY ZASILANIA  
MOŻNA PROWADZIĆ AKCJĘ RATUNKOWĄ

HZ  
LAMPKA SYGNALIZACYJNA  
ZIELONA

HZ  
LAMPKA SYGNALIZACYJNA  
CZERWONA

|   |         |   |
|---|---------|---|
| PROJEKOWAŁ:<br>Inż. Adam Kozłowski<br>SLK/0429/OWOE/04<br>Spec. elektryczna   | PODPIS: | BUDOWA TRZECICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH<br>WIEORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH Z WENIETRZNYMI<br>INSTALACJAMI GAZU, WODNĄ, KANALIZACYJNĄ I<br>CENTRALNEGO OGRZEWANIA              |
| SPRAWDZIŁ:<br>Inż. Arkadiusz Strzodko<br>SLK/1301/POOE/06<br>Spec. elektryczna  | PODPIS: | WŁĄCZNIK PMP, ROZDZIELNIA POŻAROWA<br>I LICZNIK ADMINISTRACYJNY – SCHEMAT   |
| Pracownia Projektowa "PIK" S.C.<br>Amra i Maciej Pindurów<br>44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24, tel. (32) 434-42-20<br>www.pik.pl, e-mail: biuro@pik.pl |         | DANE<br>GŁÓWNA SUCHA BEŚMUDZKA<br>INWESTOR: UL. ADAMA WICKIEWICZA 19, SUCHA BEŚMUDZKA<br>ADRES: SUCHA BEŚMUDZKA, UL. GOSPODARCA<br>BUDOWY: dz.nr. 9675/83, 9675/5, 9675/7 |
| SKALA   |         | BRANŻA:<br>ELEKTRYCZNA  |
|   |         | NR RYSUNKU:<br>E-14   |
|   |         | SIERPIEŃ 2024   |