

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostosowanie budynku dawnej drukarni na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Senior +**, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 31.03.2026 r. wpłynął wniosek nr 3 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść pytania (pisownia oryginalna) i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie:

Proszę również o doprecyzowanie pozycji przedmiarowej "Odtworzenie profilowanych gzymsów, obramowań okiennych i drzwiowych, zewnętrznych":

- 1. Z czego mają być wykonane gzymsy*
- 2. Gzymsy tyczą się wszystkich otworów drzwiowych zewnętrznych oraz okiennych ?*

Odpowiedź:

Gzymsy należy wykonać metodą tradycyjną tj. z zaprawy tynkarskiej i cegieł, w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej (rysunki elewacji).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt