

ZP.271.1.5.2026

Sucha Beskidzka 09.05.2026 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Stworzenie nowych miejsc rekreacji w mieście oraz rekompozycja istniejących terenów zielonych**, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, wpłynęły wnioski nr 8-11 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań (pisownia oryginalna) i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

### **WNIOSEK NR 8**

#### **Pytanie:**

*Proszę o weryfikację fontanny w części II. Opisana i przedstawiona w projekcie fontanna to produkt rynkowy ale wykonany ze stali corten , a nie kamienia jak wymaga zamawiający. Zamawiający żąda przedstawienia karty dla tego produktu jednak producenci wykonują takie karty dopiero mając pewność , że zakup jest w trakcie realizacji a nie na etapie przetargu. Proszę o weryfikację czy na pewno chodzi o fontannę z kamienia , a nie ze stali corten. Jeśli chodzi o fontannę z kamienia proszę o weryfikację wymiarów i parametrów oraz dodanie tolerancji tak by można było wyprać produkty rynkowe.*

#### **Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fontanny składającej się z następujących elementów:

- 1) kuli granitowej przewierconej o średnicy 98 cm (tolerancja +/-10%),
- 2) podziemnego zbiornika z laminatu o wymiarach: średnica 110 cm (tolerancja +/-10%), wysokość 35 cm (tolerancja +/-10%), ilość wody ok. 100 l (tolerancja +/-10%),
- 3) perforowanej pokrywy maskującej zbiornik,
- 4) pompy obiegowej 230V z filtrami,
- 5) instalacji wodnej,
- 6) systemu podświetlenia LED 12V o mocy min. 3W.

#### Opis działania:

Głównym elementem fontanny jest przewiercona kula granitowa osadzona na perforowanej pokrywie maskującej zbiornik podziemny. Pompa umieszczona w zbiorniku tłoczy wodę poprzez otwór w kuli, tworząc efekt swobodnie spływającej wody po powierzchni granitu. Strumień wody podświetlany jest diodami LED zamontowanymi w obudowie dyszy. Z uwagi na możliwość wychłapywania wody oraz jej odparowywanie uzupełnianie wody w zbiorniku powinno odbywać się w sposób automatyczny, utrzymując stały jej poziom.

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających parametry fontanny (SWZ w tym zakresie zostanie odpowiednio zmieniona).

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z zapisami SWZ wszelkie zdjęcia urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placów zabaw umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej) mają charakter jedynie poglądowy.

## **WNIOSEK NR 9**

### **Pytanie:**

*Zwracam się z prośbą o weryfikację parametrów świecących obręczy na drzewa. Proszę o podanie ewentualnych parametrów równoważnych oraz określenie sposobu montażu. Przedstawione w projekcie rozwiązanie to system jednej z zagranicznych firm, która nie ma przedstawicieli na polskim rynku. Przedstawienie karty na etapie przetargu nie jest możliwe.*

### **Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż zewnętrznych opraw dekoracyjnych typu pierścieni świetlny o następujących parametrach:

- klasa szczelności IP65/IP67,
- barwa światła 3000 K,
- moc 15–20 W/m,
- strumień świetlny 800–1400 lm/m,
- zasilanie niskonapięciowe 12–24V,
- średnica pierścienia 80–100 cm,
- montaż na linkach stalowych z uzyskaniem efektu „lewitowania”,
- instalacja musi być przeznaczona do zastosowania zewnętrznego.

Powyższe oprawy są oferowane przez polskich dostawców. W przypadku problemów z dostępnością ww. opraw Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania pierścieni świetlnych (spełniających ww. wymagania) na bazie elastycznej zewnętrznej taśmy LED typu Plug&Shine. Taśma LED powinna zostać zamontowana w aluminiowym profilu giętym na zamówienie, przystosowanym do zastosowań zewnętrznych.

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających parametry ww. opraw (SWZ w tym zakresie zostanie odpowiednio zmieniona).

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z zapisami SWZ wszelkie zdjęcia urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placów zabaw umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji projektowej) mają charakter jedynie poglądowy.

## **WNIOSEK NR 10**

### **Pytanie:**

*Proszę o określenie parametrów dla kosza do koszykówki i bramki (brak opisu w projekcie).*

### **Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia części nr 3 obejmuje dostawę i montaż:

1) minibramki piłkarskiej przeznaczonej do rekreacyjnej gry dla dzieci, o następujących parametrach:

- wymiary w świetle bramki: szerokość: 180 cm, wysokość: 120 cm;
- głębokość: góra: 50-70 cm, dół: 50-75 cm;
- konstrukcja: bramka przenośna, rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80×80 mm;
- materiał: aluminium anodowane lub malowane proszkowo;
- pałaki tylne: rura aluminiowa lub stalowa o średnicy 35-40 mm, konstrukcja składana lub demontowalna;
- siatka: polietylenowa / polipropylenowa odporna na UV, grubość sznurka min. 2,5-3 mm, oczko ok. 100×100 mm;
- mocowanie: minimum 2 punkty mocowania do podłoża, szpilki lub kotwy stalowe;

- wykończenie: kolor biały lub biało-czerwony, malowanie proszkowe odporne na warunki atmosferyczne;
- 2) zestawu do koszykówki przeznaczonego dla dzieci od 3 roku życia, dostosowanego do użytkowania rekreacyjnego na placu zabaw, o następujących parametrach:
- wysokość obręczy: regulowana w zakresie 1,20-1,80 m, rekomendowana wysokość użytkowa dla dzieci w wieku 3-6 lat: 1,50 m;
  - tablica: wymiary min. 60×45 cm, materiał: HDPE / PE / poliwęglan odporny na UV i warunki atmosferyczne;
  - obręcz: średnica: 300-380 mm, stalowa malowana proszkowo lub z tworzywa wzmocnianego, bezpieczne zaokrąglone krawędzie;
  - siatka: polipropylenowa lub nylonowa odporna na UV;
  - słup: stalowy ocynkowany i malowany proszkowo, profil min. 76×76 mm lub rura o średnicy 76 mm;
- fundament: montaż w fundamencie betonowym, orientacyjny fundamentu: 50×50×60 cm.

### **WNIOSEK NR 11**

#### **Pytanie:**

*Proszę o doprecyzowanie ilości i gatunków roślin dla części 2 .*

#### **Odpowiedź:**

W ramach części nr 2 (obiekty małej architektury przy ul. Zamkowej) należy wykonać nasadzenia następujących traw ozdobnych w łącznej liczbie 50 sadzonek na powierzchni 40 m<sup>2</sup>, w rozstawie dopasowanym do przyjętego gatunku trawy:

- 1) trawa pampasowa „Pumila” – 9 szt.,
  - 2) miskant „Gracillimus” – 16 szt.,
- rozplenica „Hameln” – 25 szt.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka  
Stanisław Lichosyt