

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont boiska przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznika nr 6 do SIWZ – dotyczące nawierzchni poliuretanowej (SST01, ppkt 2.1, str. 15-16), zaczynające się od słów „*OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT...*”, otrzymują brzmienie:

„OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT:

- *kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 31,5-63,5 mm – grubość 15 cm, zagęścić,*
- *kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0-31,5 mm – grubość 8 cm, zagęścić,*
- *warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny/piasek frakcja 1-4 mm – grubość 5 cm, zagęścić,*
- *podbudowa dynamiczna 35 mm,*
- *nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK o grubości min. 13 mm.*

Podkład:

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm – granulata i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia:

*Nieprefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK spełniająca wymagania określone w normie **PN-EN 14877:2014**. Grubość całkowita nawierzchni: **nie mniejsza niż 13 mm**. Warstwa dolna – elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo (mieszanka czarnego granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym), bez spoin. Warstwa użytkowa – układana maszynowo metodą wysokociśnieniowego natrysku systemu poliuretanowego uzupełnionego granulatem EPDM, bez spoin. Na nawierzchnię nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farbą poliuretanową. Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni (autoryzacja).*

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej:

- 1) badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe (np. Labosport), potwierdzające wymagane normą parametry oferowanej nawierzchni,
- 2) kartę techniczną oferowanej nawierzchni określającą jej parametry,

- 3) aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA,
- 4) autoryzację producenta systemu nawierzchni poliuretanowej wystawioną dla wykonawcy na realizowane zadanie.

Wykonawca musi jednoznacznie wykazać, że nawierzchnia poliuretanowa, która zamierza wykonać w ramach zamówienia publicznego, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Nawierzchnia nie spełniająca wymagań określonych w SIWZ nie zostanie dopuszczona przez Zamawiającego do realizacji.”

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt