



ZP.271.1.1.2019

Sucha Beskidzka 25.01.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 22.01.2019 r. wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania (pisownia oryginalna) i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie:

W przedmiarze dotyczącym oświetlenia scenicznego „15 centrum kultury_16.01.2019 – oświetlenie sceny ST” zostały ujęte urządzenia, które są już niedostępne na rynku. Czy zamawiający dopuści równoważne bądź lepsze produkty o specyfikacji następującej:

- 1. Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy typu posiadający programową możliwość pracy równoczesnej w 64 środowiskach DMX, łącznie 32.768 kanałów DMX. Z możliwością zapamiętania 5000 CUE, 3096 palet i 5000 grup. Ilość show – nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obsługi media serwerów. Posiada wbudowane: 2 wyświetlacze LCD o wielkości 15” z rozdzielczością FHD, 8 enkoderów, 10 faderów, 30 przycisków w sekcji playback, 4 porty sieciowe, 5 portów USB, 4 wyjścia DMX, 2 wyjścia dla monitorów – mogą być dotykowe, wyposażona w 2 lampki LED dwukolorowe do podświetlania konsoli, możliwość opisu każdego playbacku indywidualnie switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN), wbudowany UPS (~15 min.). 12 wielofunkcyjnych makr / wykonań / odtworzeń. Wbudowany serwer internetowy. Z możliwością dołączania zewnętrznych dodatkowych pól manualnych playback. Dedykowany suwak Grand Master i przycisk DBO. Dedykowane przyciski Goto, Time, Head, Flip, Pair. Modułowa budowa dla łatwiejszej konserwacji. Wbudowane wejście Audio, wej./wyj./MIDI, złącze zdalnego sterowania. Wyposażony w klawiaturę zewnętrzną, mysz i pokrowiec przeciw kurzowy. Obudowa w kolorze niebieskim. Dostawa wraz z oryginalnym case transportowym w kolorze niebieskim.*
- 2. Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa oparta na źródle światła biały LED o mocy co najmniej 270W i jasności minimalnej 12 tys lumenów. Wyposażona w zdalnie sterowany zoom w skali 1:4. Posiadający system uzyskiwania barw CMY wzbogacony o system korekcji temperatury barwowej CTO. Dodatkowo możliwy jest dostęp do co najmniej 7 kolorów tarczy bezpośredniego dostępu, a także system graficzny składający się z co najmniej dwóch tarcz gobo, jednej z minimum 6 wzorami obrotowymi i drugiej z co najmniej 9 wzorami gobo statycznymi (wymiennymi). Dostępne są także funkcje pryzmatu obrotowego i irys. System przesłon kadrujących składa się z czterech niezależnych ramek. Zamontowane złącza to co najmniej: 5-pin XLR DMX (wejście+wyjście) PowerCon (wejście+wyjście) RJ 45 – ethernet (wejście+wyjście). Komplet z hakami do zawieszania na rurze ø50mm. Linka zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko.*

Odpowiedź:

Parametry wszystkich urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia zostały przez Zamawiającego określone na minimalnym wymaganym poziomie. Wykonawca może zaferować produkty o właściwościach lepszych niż wymagane przez Zamawiającego. Zwracam również uwagę, że zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu tam, gdzie w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych (użytkowych) oraz jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wyrób równoważny nie musi być identyczny z opisanym w SIWZ. Powinien natomiast zapewniać zakładane funkcjonalności użytkowe, potwierdzające w pełni przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania i poziom ich jakości – niezawodności. Za równoważne należy uznać te materiały, urządzenia lub rozwiązania, których główne parametry, niezbędne do zapewnienia ich zasadniczej funkcji, nie są gorsze od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt