



ZP.271.1.2.2019

Sucha Beskidzka 25.02.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 21.02.2019 r. wpłynął wniosek nr 6 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytań (pisownia oryginalna) i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie 1:

Proszę o wykreślenie w Rozdziale I pkt 4 ppkt d) konieczności dostarczenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysów szczegółowych. Do celów rozliczeniowych w zupełności wystarczą kosztorysy przedstawione metodą uproszczoną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę treści SIWZ.

Pytanie 2:

Proszę o informację, w której pozycji należy uwzględnić zabezpieczenie konstrukcji dachu stalowego do odporności ogniowej R30?

Odpowiedź:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Informacje dodatkowe – str. 435) koszt wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej należy ująć w wycenie poz. 62 przedmiaru robót (stan surowy – konstrukcje stalowe).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt