



ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153

Nr obwodu	GW1	GW2	GW3	GW4	GW5
Przeznaczenie	Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A	Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A	Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A	Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A	Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A
Moc zainstalow.	max 6,0 kW	max 6,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW
Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA		"AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, amibud@gmail.com		Podpis:	
Objekt: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA		Branża elektryczna, projektujący: mgr inż. Grzegorz Drellich		Branża elektryczna	
Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR1		Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04		Skala: %	
		Branża elektryczna, sprawdzający mgr inż. Jan Kostrzanowski		Data: PAŹDZIERNIK 2012	
		Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94		Nr rys. E-5 ark.3/3	