

Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu			K1	SR1–1
Przeznaczenie	Zasilanie	Ochr.przeciwprzepięciowy	Systemy słaboprądowe	Ośw. boiska– maszty 6M1, 5M1
Pomieszczenie		kat. 1+2 ("B+C")	rezerwa	5x1000W+5x400W
Moc zainst.				max 8,0 kW

Obiekt:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA

Inwestor:
GMINA SUCHA BESKIDZKA
UL. MICKIEWICZA 19
34-200 SUCHA BESKIDZKA

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84,
tel. 696486906, amibud@gmail.com

Tytuł rysunku:
SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR1

Branża elektryczna, projektujący:
mgr inż. Grzegorz Drelich
Uprawnienia: SLK/0605/POOE/04

Branża elektryczna, sprawdzający
mgr inż. Jan Kostrzanowski
Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94

Podpis:

Branża: elektryczna

Skala: %

Data: PAŹDZIERNIK 2012

Nr rys. E-5 ark.1/3