



ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNEZNO 9022153

Nr obwodu		GW1	GW2	GW3	GW4	GW5
Przeznaczenie		Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A max 6,0 kW	Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A max 6,0 kW	Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A max 2,0 kW	Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A max 2,0 kW	Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A max 2,0 kW
Moc zainstalow.						
Obiekt: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURĄ, TOWARYZSZACĄ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA	Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA	"AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 6964-86906, amibud@gmail.com	Branża elektryczna, projektujący: mgr inż. Grzegorz Drelich	Podpis:	Branża: elektryczna	Skala: %
Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR3</b>			Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04		Data: PAŹDZIERNIK 2012	Nr rys. E-7 ark.2/2
			Branża elektryczna, sprawdzający mgr inż. Jan Kostrzanowski			
			Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94			