



Aparaty zabudować w obudowie wolnostojącej na fundamencie, z daszkiem o II klasie izolacji, wyposażonej w zamek z kluczem patentowym

Nr obwodu		K1	O1	PS
Przeznaczenie	Zasilanie	Systemy słaboprądowe	Oświetlenie pod wiatq	Pompownia wody
Pomieszczenie		rezerwa	trybuny	do podlewania
Moc zainst.			max. 0,5 kW	max. 5,0 kW
Obiekt: BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA		Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA		Podpis:
		"AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, amibud@gmail.com		Branża elektryczna, projektujący: mgr inż. Grzegorz Drelich
		Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR3		Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04
				Branża elektryczna, sprawdzający mgr inż. Jan Kostrzanowski
		Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94		Skala: Branża elektryczna elektryczna %
				Data: PAŹDZIERNIK E-7 2012
				Nr rys. E-7 ark.1/2