



ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153

Nr obwodu	GW1		GW2		GW3		GW4		GW5	
Przeznaczenie	Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A		Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A		Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A		Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A		Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A	
Moc zainstalow.	max 6,0 kW		max 6,0 kW		max 2,0 kW		max 2,0 kW		max 2,0 kW	
Objekt: BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA	Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA		"AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, amibud@gmail.com		Branża elektryczna, projektujący: mgr inż. Grzegorz Drellich		Podpis:		Branża: elektryczna	
					Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04				Skala: %	
					Branża elektryczna, sprawdzający mgr inż. Jan Kostrzanowski				Data: PAŹDZIERNIK 2012	
					Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94				Nr rys. E-8 ark.2/2	