



ZESTAW GNIAZD NP PCE TYPU GNIEZNO 9022153

| Nr obwodu | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 |
|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Przeznaczenie | Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A | Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A | Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A | Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A | Gniazdo wtykowe 1-fazowe 16A |
| Moc zainstalow. | max 6,0 kW | max 6,0 kW | max 2,0 kW | max 2,0 kW | max 2,0 kW |
| Objekt: BUDOWA Z PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA | Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA | | "AMIBUD" Cezary Ilnicki, 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84, tel. 696486906, amibud@gmail.com | | Podpis: |
| | | | | | Branża: elektryczna |
| | Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR6 | | Branża elektryczna, projektujący: mgr inż. Grzegorz Drellich | | Skala: % |
| | | | Uprawnienia: SJK/0605/P00E/04 | | Nr rys. E-10 |
| | | Branża elektryczna, sprawdzający mgr inż. Jan Kostrzanowski | | Data: PAŹDZIERNIK 2012 | |
| | | Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94 | | ark.2/2 | |