



Nr obwodu	SR2-1	SR2-2	S
Przeznaczenie	Osw. kortu - maszyny 3M1,4M1,3M3	Osw. kortu - maszyny 3M4, 5M1, 3M2	Sterowanie oświetleniem
Pomieszczenie	2M2,1M1,2M2 - 16x400W+2x250W	2M2,1M1,2M2 - 16x400W+2x250W	
Moc zainstalow.	max 8,5 kW	max 8,5 kW	
Inwestor: GMINA SUCHA BESKIDZKA UL. MICKIEWICZA 19 34-200 SUCHA BESKIDZKA Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELCZEJ SR2			Podpis: Branża elektryczna, projektujący: mgr inż. Grzegorz Drelich Uprawnienia: SLK/0605/P00E/04 Branża elektryczna, sprawdzający mgr inż. Jan Kostrzanowski Uprawnienia: UAN-VIII-7342/156/94
Obiekt: BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ KOMPLEKSU SPORTOWEGO WRAZ Z TRYBUNAMI, OBIEKTAMI SPORTOWYMI I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ, DZ. NR 9810/1, 9811/1, 9622/22, 9788/7, 9790, 9810/2, 9798, 9797/1, 9697/1, OBR. 0001 SUCHA BESKIDZKA			Skala: Branża elektryczna %
			Data: PAŹDZIERNIK 2012
			Nr rys. E-6 ark.2/3