

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **Wymiana trawy syntetycznej stanowiącej nawierzchnię boiska – Kompleks Sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012”**, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 13.05.2022 r. wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków na poziomie min. 8500/m² i ilością włókien min. 120.000/m². Informujemy, że trawy z określoną przez Zamawiającego gęstością włókien i pęczków są nietypowe i rzadko spotykane. Trawy monofilowe przeznaczone na boiska produkowane są standardowo przez producentów z ilością pęczków na poziomie 8000-9000/m² z ilości nitek 6 lub 7, co daje nam ilość włókien na poziomie 100.000-125.000/m². Najczęściej jednak stosuje się trawy z ilością pęczków 8500/m² i ilością włókien 120.000/m².

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością pęczków min. 8500/m² i ilością włókien min. 120.000/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licensed Producer. Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjodawcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer dla producenta trawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ. W związku z tym pkt. 8.5.d SWZ otrzymuje brzmienie: „aktualny certyfikat FPP (FIFA Preferred Producer) lub FLP (FIFA Licensed Producer) dla producenta trawy”.

Pytanie 3:

Zamawiający w dokumentacji do przetargu wymaga raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality oraz badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 na potwierdzenie parametrów oferowanego systemu nawierzchni.

Chcemy zauważyć, że oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają. Wymagania FIFA są zbieżne lub wyższe od wymagań normy EN 15330-1:2013. Więc skoro oferowana nawierzchnia jest zgodna z wymaganiami FIFA tym samym jest zgodna z wymaganiami normy i deklaracją Producenta w zakresie zgodności z normą.

W związku z tym prosimy o dopuszczenie do przetargu dokumentu równoważnego do dokumentu badania na zgodność z normą EN 15330-1:2013, tj. deklaracji zgodności z normą i pozostawienie wymagania przedstawienia raportu z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu min. FIFA Quality.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt