



LEGENDA

- Gniazdo p/t pojedyncze jednofazowe 250V, 16A
- Gniazdo p/t hermetyczne jednofazowe 250V, 16A IP54
- 3F — Wypust trójfazowy 400V urządzenie technologiczne
- 1F — Wypust trójfazowy 230V urządzenie technologiczne
- 2xRJ45 — Gniazdo p/t 2xRJ45 KAT. 6 (2x Przewód U/UTP kat.6 4x2x0,54 w RKGL 18)
- RTV SAT — Gniazdo p/t RTV SAT (Przewód satelitarny TRISET 113 w RL 18 p/t)
- Kamera IP zewnętrzna tubowa 2 Mpix, IR do 30m (Przewód od centrali monitoringu UTP KAT 5.e w rurze RKGL 18 p/t)
- Kamera IP wewnętrzna tubowa 2 Mpix, IR do 30m (Przewód od centrali monitoringu UTP KAT 5.e w rurze RKGL 18 p/t)
- CZYTNIK DO OTWIERANIA DRZWI (Przewód YTKSY 4x2x0,5mm2 w RKGL 16)
- CZYTNIK HOLDER (Przewód YTKSY 4x2x0,5mm w RKGL 16)
- ELEKTROZAMEK (Przewód YDY 2x1,5mm2)

PIOTR MIKOŁAJEK **MIKEL** FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801				
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – GNIAZDA – RZUT PARTERU			
OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO Z BAZĄ HOTELOWĄ, BIUROWĄ I GASTRONOMICZNĄ			
ADRES OBIEKTU	SUCHA BESKIDZKA DZ. NR EWID. 9810/5, 9811/1, 9810/7			
INWESTOR	GMINA SUCHA BESKIDZKA			
ADRES INWESTOR	34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19			
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 spec. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
DATA: VI 2018	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	NR RYS: 3E	NR STR: 28