

WYBRANE PYTANIA I ODPOWIEDZI, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 13.5 SWZ

Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę lub potwierdzi wykonanie odwodnienia liniowego widocznego w dokumentacji projektu wykonawczego - Drogi - wg parametrów: Odwodnienie liniowe, zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, klasa obciążenia max do E600 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytka i studzienki odpływowe z rusztem antypoślizgowym ze stali nierdzewnej w klasie B125, wykonane z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, materiał korytek i studzienek zapewni ich nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną stosowaniem substancji do odmrażania nawierzchni (m.in. chlorek sodu) przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w świetle 15,0cm, długość 100,0cm, wysokość 21cm, szerokość budowlana 18,5cm. Krawędzie korytek będą wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali nierdzewnej. Np. ACO Multiline V150 typ 0.0? Karta katalogowa i DWU w załączniku.

Odpowiedź:

Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z SWZ.

Pytanie:

Jako Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w ww. postępowaniu zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia wraz z ofertą kosztorysu w wersji uproszczonej (kosztorys szczegółowy byłby wymagany do umowy). Przy takiej skali i złożoności wycen przygotowanie kosztorysu szczegółowego na tym etapie w znacznym stopniu ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną. Zgodnie z pkt. 11.3 SWZ cyt. „(...) kosztorys ofertowy stanowi merytoryczną część oferty, o dużym znaczeniu dla określenia przedmiotu i zakresu oferowanego świadczenia (w tym materiałów użytych do realizacji robót) oraz jego ceny czy kosztu poszczególnych elementów – i w przypadku jego braku, błędów lub wad nie może podlegać uzupełnieniu czy to w całości, czy o informacje w nim niezawarte”.

Pytanie:

Zgodnie z pkt. 11.2 SWZ Wykonawca musi sporządzić dokładnie wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ i załączyć do oferty kosztorys ofertowy. Zamawiający wymaga, aby kosztorys został sporządzony METODĄ SZCZEGÓŁOWĄ (tj. z rozbiem kosztów na R, M, S) z zachowaniem podziału na elementy robót, numeracji i kolejności pozycji określonych w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze robót – brak kalkulacji, pominięcie pozycji kosztorysu ofertowego lub zmiana opisu może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SWZ. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy uwzględnić oznaczenia podstaw wyceny (KNR, KNNR itp.) oraz opisy poszczególnych pozycji określone w przedmiarze robót. Wykonawca może dokonywać zmian w oznaczeniach podstaw wyceny pozycji kosztorysowych wyłącznie w zakresie w jakim wynika to z użytego przez wykonawcę programu do kosztorysowania. Zakres pozycji kosztorysowej (a w szczególności opis robót) dla której dokonano zmiany oznaczenia podstawy musi być zgodny z zakresem pozycji określonej w przedmiarze robót.

W związku z powyższym wymaganiem proszę o udostępnienie w dokumentacji postępowania przedmiaru w formacie .pdf edytowalnego (wydruk do pdf z programu kosztorysującego) lub w formacie .ath.

Kosztorys spełniający Państwa wymagania można sporządzić jedynie w programie kosztorysującym.

Udostępnionego przez Państwa przedmiaru w excel (pliku csv utworzonego z tego przedmiaru) nie można zaimportować do programu kosztorysującego, a ręczne wprowadzanie tak dużej ilości pozycji wiązałoby się z bardzo dużym ryzykiem niedotrzymania pełnej zgodności z przedmiarem.

Odpowiedź:

Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego w postaci edytowalnej tj. w pliku XLS jest wystarczający do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Pytanie:

Proszę o informację, czy wyrażają Państwo zgodę, aby pierwsza część wynagrodzenia była płatna w okresach miesięcznych (odbioru robót comiesięczne)?

Odpowiedź:

Ustalony w umowie sposób wypłaty wynagrodzenia w dwóch transzach wynika z warunków dofinansowania inwestycji w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający nie może dokonywać w tym zakresie żadnych zmian.

Pytanie:

Na planie PZT Z brak oznaczenia, w którym miejscu należy nasadzić Liliowiec „Stella de Oro” (poz. 188 przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Nasadzenia Liliowca „Stella de Oro” zostaną przeprowadzone w okolicy płyty Rynku. Ich dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie budowy. Proszę przyjąć ilości zawarte w przedmiarze robót.

Pytanie:

Czego dotyczy pozycja 68 przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Pozycja 68 przedmiaru robót dotyczy montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie.

Pytanie:

Czego dotyczy pozycja 70 przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Pozycja 70 przedmiaru robót dotyczy montażu metalowych rzeźb w nowej fontannie.

Pytanie:

Wodopój. W dokumentacji technicznej brak szczegółowych informacji dot. wodopoju. Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółowych, informacji dot. okładziny granitowej, detali konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada rysunku szczegółowego wodopoju. Jego konstrukcję i wygląd należy dopasować do zabytkowego otoczenia Rynku.

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu przebudowy sygnalizacji świetlnej. Brak tego projektu uniemożliwia wycenę tego zakresu.

Odpowiedź:

Projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej leży po stronie Wykonawcy, a jego koszt należy ująć w pozycji 197 przedmiaru robót – *Dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje geodezyjne, wytyczenia, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania i oddania do użytkowania.*

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu leżą po stronie Wykonawcy, a ich koszt należy ująć w pozycji 197 przedmiaru robót – *Dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje geodezyjne, wytyczenia, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania i oddania do użytkowania.*

Pytanie:

Prosimy o podanie wymiarów i ilości odwodnienia liniowego B125. Brak pozycji dotyczącej tego elementu w przedmiarze Robót.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania ww. odwodnienia liniowego.

Pytanie:

Czy demontowany i przenoszony w inne miejsce parkomat wymaga jakiś prac renowacyjnych/naprawczych? Jeśli tak to jakich?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie rysunków posadowienia zdemontowanych rzeźb konia , 2 głów postaci a także płyty pamiątkowej i tablicy informacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dodatkowej dokumentacji projektowej. Cała dokumentacja została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza ze infokiosk po demontażu nie będzie ponownie montowany w innym miejscu inwestycji.

Odpowiedź:

Nie będzie montowany.

Pytanie:

Jakim pracom konserwacyjnym będzie podlegała zdemontowana rzeźba konia? Proszę o podanie zakresu prac do wyceny.

Odpowiedź:

Istniejąca rzeźba konia z metalu (odlewana) jest w dobrym stanie technicznym, przed zamontowaniem należy ją gruntownie oczyścić.

Pytanie:

Jakim pracom konserwacyjnym będzie podlegały zdemontowane rzeźby 2 głów postaci? Proszę o podanie zakresu prac do wyceny.

Odpowiedź:

Istniejące rzeźby metalowe głów (odlewane) są w dobrym stanie technicznym, przed ich zamontowaniem w nowej fontannie należy je gruntownie oczyścić i zamontować w nich odpowiednie dysze.

Pytanie:

Jakim pracom konserwacyjnym będzie podlegała zdemontowana płyta pamiątkowa? Proszę o podanie zakresu prac do wyceny.

Odpowiedź:

Metalowa płyta pamiątkowa jest w dobrym stanie technicznym, przed ponownym montażem należy ją gruntownie oczyścić.

Pytanie:

W związku z faktem, że zaprojektowane elementy granitowe wymagają indywidualnej wyceny i nie są elementami standardowymi, wnosimy o udostępnienie do dokumentacji projektowej zestawienia poszczególnych elementów, z których mają się składać schody terenowe i klomby (z określeniem konkretnych wymiarów).

Odpowiedź:

Cała dokumentacja projektowa, jaką dysponuje zamawiający została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Elementy dotyczące schodów terenowych oraz klombów przedstawiają m.in. rys. PZT_4 i PZT_5.

Pytanie:

Z uwagi na brak danych w projekcie dotyczących długości poszczególnych kabli zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów dla części elektrycznej lub dokładne określenie jakiego okablowania dotyczą pozycje przedmiarowe 356-360.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem materiałów elektrycznych. Cała dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w ath.

Odpowiedź:

Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego w postaci edytowalnej tj. w pliku XLS jest wystarczający do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie przedmiaru robót w postaci pliku ATH.

Pytanie:

W wyniku udzielonej odpowiedzi Zamawiającego: Odpowiedź: Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego w postaci edytowalnej tj. w pliku XLS jest wystarczający do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie przedmiaru robót w postaci pliku ATH. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w związku załączonym przedmiarem robót w postaci pliku XLS oraz wymaganiami Zamawiającego dla kosztorysu powykonawczego w wersji uproszczonej Zamawiający będzie wymagał załączenia szczegółowego kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 11.2 SWZ do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową (tj. z rozbiem kosztów na R, M, S). Metodę uproszczoną Zamawiający dopuszcza wyłącznie dla kosztorysu powykonawczego, co jednoznacznie wynika z zapisów SWZ.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy udostępnionym przedmiarem robót a projektem wykonawczym odnośnie demontażu słupów i opraw – np. projekt przewiduje demontaż 23 szt. opraw a przedmiar 20 szt.

Odpowiedź:

Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie:

Jakiego kabla dotyczy „usunięcie kolizji z Młynówką”? Czy zamawiający posiada uzgodniony projekt przebudowy tego kabla (proszę o udostępnienie) oraz czy zostało podpisane porozumienie na usunięcie kolizji z zarządcą sieci energetycznej (są to warunki niezbędne do wykonania zadania)?

Odpowiedź:

Element 11.2 przedmiaru robót pn. „Usunięcie kolizji z Młynówką” dotyczy linii kablowej nN. Zamawiający podpisał stosowne porozumienie z zarządcą sieci elektroenergetycznej oraz posiada uzgodniony projekt przebudowy kolidującej linii kablowej. Dokumentacja dotycząca tych robót została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platforma e-Zamówienia).

Pytanie:

Proszę o podanie prawidłowej długości wykopu i kabli zasilających oraz określenie zakresu zamówienia. Podane w przedmiarze ilości/długości znacząco odbiegają od tych z projektu wykonawczego np. w przedmiarze mamy 200 m wykopu a z projektu wychodzi 328 m. Podobnie jest w przypadku kabli zasilających.

Odpowiedź:

Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 4:

Proszę o dokładne podanie ilości słupów i lamp oświetleniowych oraz określenie zakresu zamówienia. Podane w przedmiarze ilości znacząco odbiegają od ilości w projekcie. Proszę również o informację, które słupy i lampy są przedmiotem dostawy inwestorskiej.

Odpowiedź:

Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Część lamp zlokalizowanych na płycie runku została w ubiegłym roku wymieniona na nowe. W związku z tym zostały one wyłączone z zakresu zamówienia. Wykaz urządzeń wraz z ich lokalizacją zostanie udostępniony wykonawcy w trakcie przekazania placu budowy.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie/doprecyzowanie co kryje się pod pozycjami nr 405, 406 udostępnionego przedmiaru oraz o podanie prawidłowych obmiarów oświetlenia akcentowego.

Odpowiedź:

Pozycje nr 405 i 406 przedmiaru robót dotyczą oświetlenia akcentowego. Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie/doprecyzowanie co kryje się pod pozycjami nr 418, 419 udostępnionego przedmiaru.

Odpowiedź:

Pozycje nr 418 i 419 przedmiaru robót dotyczą przebudowy sygnalizacji świetlnej.

Pytanie:

Proszę o podanie lokalizacji studni kablowej.

Odpowiedź:

Lokalizacja studni kablowej (oznaczonej symbolem GP) została przedstawiona na rysunku nr PZT_IE_01 projektu wykonawczego branży elektrycznej. W studni ma być zlokalizowane gniazdo przyłączeniowe chowane służące do podłączenia choinki.

Pytanie 8:

Co z urządzeniami/instalacjami zamontowanymi na słupach przewidzianych do demontażu/wymiany – po czyjej stronie jest demontaż tych urządzeń/instalacji?

Odpowiedź:

Urządzenia zostaną zdemontowane przez Zamawiającego.

Pytanie :

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy wodopój dla w/w postępowania przetargowego.

1. Jakie funkcje ma spełniać wodopój:

- czy ma spełniać funkcję kompleksową? Czyli: napełnianie bidonu, picie napoju na miejscu, funkcja miski dla psa?

- czy ma spełniać jedną z w/w funkcji. Jeżeli tak, to jaką?

Odpowiedź:

Wodopój powinien umożliwiać picie wody, napełnianie pojemnika (np. bidonu) oraz posiadać miskę dla psa. Wykonawca przed montażem wodopój powinien uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę, wygląd oraz pozostałe parametry tego urządzenia.

Pytanie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy słupków metalowych na w/w postępowania przetargowego.

- czy mają one być z łańcuchem? Jeżeli tak, to pojedynczym, czy podwójnym?

- proszę o podanie dokładnych ilości słupków oraz dokładnego miejsca ich montażu.

Odpowiedź:

Słupki powinny być połączone łańcuchem pojedynczym lub poprzeczką stalową, w ilościach określonych w przedmiarze robót. Słupki zostaną zlokalizowane m.in. w rejonie koła młyńskiego. Wykonawca przed montażem powinien uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę, wygląd oraz pozostałe parametry tych urządzeń.